

HAVARIJNÍ PLÁN PRO PŘEDCHÁZENÍ A **ŘEŠENÍ STAVU NOUZE**

LDS INNOPARK, Staré Město

Zpracováno: únor 2017

Účinnost od: 1.3.2017

Zpracovala: Ing. Mgr. Eva Šimíčková

Schválil: Bronislav Horák

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy

Provozovatel: FONERGY SERVICES s.r.o.
Adresa sídla: Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 83134
IČ: 02976064
DIČ: CZ02976064
Licence: 121533372, platná od 17.7.2015
Vymezené území: INNOPARK, Staré Město - Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město, okres Uherské Hradiště, katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, par. č. 4499/1, st. 3371
Odpovědný zástupce: Marián Staník, tel: 604 730 925, info@elektrouh.cz

2. Seznam interních důležitých adres a komunikačních spojení

<u>kontaktní osoba</u>	<u>kompetence</u>	<u>telefon</u>	<u>email</u>
Eva Šimíčková	administrativa	724 390 833	simickova@fonergy.cz
Karel Hikl	provoz a servis	776 779 603	hikl@elektrouh.cz

Distribuce elektřiny: 840 100 202, distribuce@fonergy.cz
Poruchová linka: 840 100 202, distribuce@fonergy.cz
Internetová adresa: www.fonergyservices.cz

3. Seznam externích důležitých adres a komunikačních spojení

E.ON Distribuce, a.s.	800 225 577
Lékařská služba první pomoci	155
Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Integrovaný záchranný systém	112

OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE	2
ÚVOD	4
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO PLÁNU	5
1.1 Stručný popis rozvodných zařízení	5
1.2 Základní organizační schéma držitele licence na distribuci elektřiny	5
1.3 Přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny	5
1.4 Regulační, vypínací a frekvenční plán	5
1.5 Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy.....	6
2 PRACOVNÍ POKYNY	6
2.1 Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení	6
3 SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ	6
3.1 Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze.....	6
3.2 Plán vyrozumění a spojení	6
3.3 Požární řád, požárně poplachová směrnice.....	7
3.4 Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci	7
3.5 Popis materiálního zabezpečení	7
3.6 Plán evakuace.....	7
3.7 Krizový štáb	7
3.8 Přehled smluv.....	7
3.9 Seznam dokumentů	7
4 HAVARIJNÍ ZÁSObY	7

ÚVOD

Činnost lokální distribuční soustavy LDS INNOPARK, Staré Město (dále jen „LDS INNOPARK“) je řízená v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. pravidly vydanými provozovatelem nadřazené distribuční soustavy účinnými ke dni 10.6.2016. V těchto pravidlech jsou zveřejněny základní technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS INNOPARK a pro její užívání.

Účelem havarijního plánu je určení postupu k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a mimořádných situací, které mohou při provozu distribuční soustavy nastat. Vzhledem k technickému charakteru LDS INNOPARK (napěťová hladina 22/0,4kV) se nepředpokládají žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. LDS INNOPARK má dostatečnou rezervu pro přenášený výkon s vysokou provozní spolehlivostí.

Všechny běžné provozní poruchy nebo poruchy vyžadující stavebně-technický zásah jsou odstraňovány v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice, v platném znění. Všechny ostatní poruchové stavy nebo stavy nouze většího rozsahu (zahrnující větší území než je území LDS INNOPARK) spadají do havarijního plánu provozovatele nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s.

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO PLÁNU

1.1 Stručný popis rozvodných zařízení

LDS INNOPARK se nachází v obci Staré Město u Uherského Hradiště v dojezdové vzdálenosti do 10 minut od sídla provozovatele i sídla společnosti zajišťující havarijný servis. LDS INNOPARK je napojena na nadřazenou distribuční soustavu společnosti E.ON Distribuce, a. s. a jedná se pouze o rozvodná zařízení na straně NN (napěťová hladina 22/0,4kV). NN rozvod LDS INNOPARK je realizován prostřednictvím kabelového vedení o celkové délce 120 m.

LDS INNOPARK je pravidelně revidovaná a kontrolovaná, předpokládá se vysoká provozní spolehlivost. LDS INNOPARK je napájena z transformační stanice VN/NN (22/0,4kV), proto nelze zajistit dodávku elektrické energie při stavu nouze ze sousední sítě nebo nadřazené distribuční soustavy a nejsou zde připojeny žádné zdroje elektrické energie. LDS INNOPARK tak nemůže fungovat jako ostrovní provoz.

1.2 Základní organizační schéma držitele licence na distribuci elektřiny

Za řádný výkon licencované činnosti rozvodu elektřiny odpovídá odpovědný zástupce provozovatele LDS INNOPARK schválený Energetickým regulačním úřadem. Za provozovatele LDS INNOPARK jedná jednatel společnosti.

1.3 Přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny

Jediným dodavatelem elektřiny konečným zákazníkům v LDS INNOPARK v roce 2017 je společnost FONERGY s.r.o., IČ: 29308607.

Koncovými zákazníky (odběrateli) v LDS INNOPARK jsou malé a střední firmy. Mezi nejvýznamnější odběratele patří:

MINAS INNOVATION PARK s.r.o., IČ: 24828751

ROGAT s.r.o., IČ: 25517210

SEADD s.r.o., IČ: 49435558

1.4 Regulační, vypínací a frekvenční plán

Není stanoven. Regulační, vypínací a frekvenční plán spadá pod plány nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s.

Všichni odběratelé jsou připojeni na distribuční soustavu o napětí nižším než 1 kV.

1.5 Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Veškeré kapacity pro provoz, údržbu a opravy jsou umístěny v areálu LDS INNOPARK nebo u smluvní firmy zajišťující havarijný servis.

Provoz, údržba a servis jsou smluvně zajištěny servisní společností ELEKTRO UH s.r.o., IČ: 28336828, se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště.

2 PRACOVNÍ POKYNY

2.1 Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení

Postupy k předcházení stavu nouze zahrnují udržování veškeré technické dokumentace v aktuálním stavu a provádění předepsaných revizí, zkoušek a preventivní údržby elektrického rozvodného zařízení.

Vzhledem k charakteru LDS INNOPARK se nepředpokládají žádné nestandardní provozní stavy nebo přetěžování celé soustavy nadměrným odběrem.

Plán obnovy distribuce elektrické energie se řídí vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění, především dle ustanovení §5, §7 a §10 vyhlášky.

Koncoví zákazníci mají k dispozici informaci k havarijnímu servisu s potřebnými kontakty. Po obdržení hlášení o poruše jsou na místo vysláni pracovníci servisní společnosti a porucha je v souladu s uvedeno vyhláškou co nejdříve odstraněna. Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN není k dispozici žádný náhradní zdroj elektřiny.

3 SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ

3.1 Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Funkčním místem pro přijetí informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je poruchová linka provozovatele LDS INNOPARK, pracovník provozu a odpovědný zástupce.

3.2 Plán vyrozumění a spojení

V případě potřeby jsou kontaktováni pracovníci provozovatele LDS INNOPARK, pracovníci smluvní servisní společnosti, poruchová linka nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. a případně zástupci místní samosprávy. Jestliže dotyčná osoba není k zastížení, je neprodleně informována další osoba. LDS INNOPARK nemá zřízen energetický dispečink.

3.3 Požární řád, požárně poplachová směrnice

Samostatně není stanoven a řeší se místním požárním řádem.

3.4 Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci při úrazech a haváriích jsou řešeny vyškolením pracovníků v rámci poučení o bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů.

Dle závažnosti situace je neprodleně volána lékařská služba první pomoci.

3.5 Popis materiálního zabezpečení

Základní materiál a náhradní díly zajišťuje smluvní servisní společnost.

3.6 Plán evakuace

Není stanoven, řídí se místními předpisy.

3.7 Krizový štáb

V případě rozsáhlejší závažné poruchy nebo stavu nouze je krizový štáb sestaven z vedení společnosti FONERGY SERVICES s.r.o., ze zástupců smluvní servisní společnosti, zástupců integrovaného záchranného sboru, zástupců místní samosprávy a zástupců nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

3.8 Přehled smluv

Smlouva o provozu a údržbě LDS INNOPARK - uzavřená mezi společnostmi FONERGY SERVICES s.r.o. a společností ELEKTRO UH s.r.o. v roce 2015

3.9 Seznam dokumentů

Bez příloh.

4 HAVARIJNÍ ZÁSoby

Havarijní zásoby jsou zajišťovány smluvní servisní společností a jsou uloženy ve skladových prostorech v LDS INNOPARK nebo přímo u smluvní servisní společnosti.